

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00473/21

Серия **RU** № **0328859**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Люфткон». Место нахождения (адрес юридического лица): 105005, РОССИЯ, город Москва, улица Бауманская, дом 9, этаж 4, комната 1. Основной государственный регистрационный номер: 1147746289063. Телефон: +78003331864. Адрес электронной почты: info@luftkon.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Рязвент-Плюс». Место нахождения (адрес юридического лица): 390525, РОССИЯ, Рязанская область, район Рязанский, село Поляны, улица Новая, дом 24. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390525, РОССИЯ, Рязанская область, район Рязанский, село Поляны, улица Новая, дом 24а. Основной государственный регистрационный номер: 1036208001818.

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов: LKF-2 в нормально открытом исполнении, LKF-2 в нормально закрытом исполнении, с электромагнитным или электромеханическим приводом; круглого сечения диаметром от 100 до 1000 мм и прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 100x100 мм до 1500x1000 мм (гидравлическим диаметром не более 1000 мм), выпускаемые в соответствии с ТУ 28.99.39-057-42322781-21 «Клапан противопожарный систем вентиляции зданий и сооружений LKF - 2». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80 990 7

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-010/08-2021 от 16.08.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре RA.RU.21OB35). Акта анализа состояния производства № 508-СС/05-2021 от 27.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости нормально открытых клапанов типа LKF-2 – ЕП20. Предел огнестойкости нормально закрытых клапанов типа LKF-2 – ЕП20. Хранение клапанов производить в закрытых сухих помещениях, условия хранения С по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 6 месяцев. Срок службы - не более 12 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 17.08.2021 **ПО** 16.08.2026  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грицкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Голубова Дарья Львовна

(Ф.И.О.)